Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA E LA SOSTENIBILITA'
U.O.C. VALUTAZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO OPERE STRATEGICHE

Class. 6.2 Pratica 2025.1.37.105

Spettabile

AMAZON DATA SERVICE c.a. Sergio Gianotti
Email: amazondataservicesitaly@legalmail.it

MASE
Email: va@pec.mite.gov.it

e, p.c.

Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo 44
00100 ROMA (RM)
Email: ctva@pec.mase.gov.it

Oggetto: [ID14377] - verifica di ottemperanza della condizione ambientale 3, punto 5 del decreto di compatibilità ambientale DM n. 532 del 10/09/2025 relativa al "Progetto Datacenter edificio A e edificio B Rho/Pero (MI)" - Proponente Amazon Data Services Italy S.R.L.

Con riferimento alla vostra nota N. 218738 del 20/11/2025 (prot. ARPA n. 188640 del 20/11/2025) in particolare per quanto riguarda l'ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 e A1 contenute nel parere n. 93 del 14/07/2025 della CTVIA e VAS - (provvedimento di VIA n. 532 del 10/9/2025,) e in seguito alla comunicazione N. 15000 del 26/1/2026 (prot. ARPA n. 11496 del 26/1/2026), con la quale il MASE chiede alla CTVIA nazionale l'espressione del parere di competenza, si riportano nel seguito le osservazioni della scrivente Agenzia in merito al punto 5 della condizione ambientale 3:

5. "Al fine di monitorare e di contenere eventuali impatti sia in fase cantiere che di esercizio, il Proponente

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: MARTINO MICHIELETTI *e-mail: m.michieletti@arpalombardia.it*

dovrà valutare l'installazione, in accordo con ARPA Lombardia, una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria per la determinazione di PM2.5, PM10 ed ossidi di azoto, affidandone la gestione alla stessa ARPA Lombardia e provvedendo ai costi di acquisto, funzionamento e manutenzione".

Osservazioni

In merito alla procedura in oggetto, il proponente, a seguito delle indicazioni fornite da ARPA Lombardia nell'incontro tecnico del 04.11.2025, ha condotto un'analisi di dettaglio volta a individuare la configurazione attuale della rete di monitoraggio della qualità dell'aria nella provincia di Milano, con specifico riferimento all'area di influenza del sito oggetto di valutazione.
In merito al documento "A*DS_DC_SIA_OTTEMPERANZA_CONDIZIONI_AMBIENTALI_3_Nota tecnica_ARPA*", predisposto dal proponente, si concorda con la proposta di procedere, all'implementazione della stazione fissa di ARPA di Rho (Via Buon Gesù) mediante l'installazione di strumenti per la misura di PM10 e PM2.5. La tipologia di analizzatori dovrà essere concordata con ARPA e in ogni caso essere coerente a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 per i siti di monitoraggio fissi. Sia l'installazione che i costi per la manutenzione negli anni dovranno rimanere a carico del proponente mediante la stipula di apposita convenzione con ARPA.

Considerando che la stazione esistente di Rho è seppure di poco decentrata rispetto alle aree di maggiore ricaduta stimate nella VIA, si propone inoltre, nel primo anno di esercizio del datacenter, di effettuare una campagna di misura temporanea dei medesimi parametri (PM10, PM2.5 e NOx) in uno dei recettori individuati dal modello come recettori maggiormente impattati, per esempio il sito R05 che presenta l'impatto maggiore nello scenario di test, al fine di verificare la relazione con quanto misurato nella stazione fissa. La campagna dovrà durare 8 settimane divise in 2 o più periodi.

Si concorda anche in merito a quanto proposto per il monitoraggio nella fase di cantiere (*campagna temporanea con misura di PM10, PM2.5 e NOx presso "un punto strategico lungo il perimetro del sito e in corrispondenza della principale via di accesso. Il periodo di attivazione della centralina mobile potrà essere previsto per l'intera durata della fase di cantiere, con particolare attenzione ai periodi caratterizzati da maggiore intensità delle attività operative*").

Esito

Dalla documentazione trasmessa risulta che quanto svolto dal proponente risulta idoneo rispetto a quanto previsto dal punto 5 della condizione ambientale 3; si chiede che venga attuato quanto indicato nelle osservazioni.

Aspetti amministrativi

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: MARTINO MICHIELETTI *e-mail: m.michieletti@arpalombardia.it*

Secondo quanto previsto dal c.3 dell'art.28 del D.Lgs 152/06 e del c.2 dell'art. 15 della L.132/2016, l'attività di ARPA per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali viene resa con oneri a carico del proponente.

Si informa che a fronte delle attività svolte dall'Agenzia si provvederà ad emettere fatturazione (pago PA) secondo quanto previsto dal tariffario ARPA (approvato con Decreto del Presidente-Amministratore Unico n. 13/2020 e consultabile al link Tariffario e fatturazione elettronica - ARPA Lombardia), applicando la voce "1.008 - Relazioni, contributi valutativi non altrimenti contemplati nel tariffario", secondo il quadro riportato di seguito. Tali prestazioni saranno assoggettate ad imposta di bollo di Euro 2, se dovuta, e non saranno assoggettate ad IVA in quanto attività istituzionali svolte in funzione di pubblica autorità e non in concorrenza con altri soggetti.

	Prestazione	Voce del tariffario (in vigore dal 01.01.2021)	Tariffa (euro/ora)	Quantità (n. ore)	Totale (euro)
	C.a. n. 3 punto 5, CT VIA e VAS n. 93 del 14/07/2025	1.008	45	4	€ 180,00
	totale				€ 180,00

Verificato: IF Valeria Spirolazzi
Visto: il Direttore Angelo Zicoia

Il Dirigente
ELISA NAVA

Allegati:

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: MARTINO MICHIELETTI *e-mail: m.michieletti@arpalombardia.it*